


LG1-1



仮設コンセント盤 (WP型)

給排水

12 レース申告受付所

VCT14 ° -4C

LG1-1

37 発電機

G 1
発電機G1
(20KVA)

タンク

①

②

③

仮設コンセント盤 × 3面

43 艇洗場

特記なき配管・配線は下記による。

VF2.6-3C 赤・アース (10ガシ)

- (1) 発電機の設置位置は打合せによる
(2) 発電機は接地工事を確実にすること

【太平マリーナ・ディンギーバースエリア】

【凡例】

- 選手車両動線
一般車両動線
関係者車両動線
バリアフリー車両動線
選手徒歩動線
一般徒歩動線
関係者徒歩動線
バリアフリー徒歩動線

- 養生範囲
使用禁止
イレクターフェンス

Checked

Project 青の煌めきあおもり国スポ・障スポむつ市実行委員会
セーリング競技 (リハーサル大会)

Drawn

Place 艇洗浄 周辺図 (1)

Title

Scale

1/200

Date

2025/02/26

No.

E-01